



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο Μητρώο
Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
Α. Π. 1152

Πληροφορίες: Ι. Σπηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210-6597090 / 549
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:
DIMTECH - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 19300,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512/31-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
4. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 49/Α'/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β'/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1151/18-04-2022/ ΨΕΖ74694Φ7-ΟΣΧ / 22REQ010420208 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης-έγκρισης αιτήματος της προμήθειας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **DIMTECH - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ: 998537402)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την «προμήθεια φίλτρων μονάδων καθαρισμού αέρα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@bioacademy.gr, με θέμα:

«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. πρωτ. 1152/18 - 04 – 2022 Πρόσκληση».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **Τετάρτη, 27^η / 04 / 2022 και ώρα 15:30.**



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597090/549/566, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φίλτρων των μονάδων καθαρισμού αέρα σε συγκεκριμένους χώρους του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα που ακολουθεί.

Τα είδη της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

42514320-1 Φίλτρα αερίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Τεχνικές προδιαγραφές	Τεμάχια
1	<p>Τα φίλτρα αφορούν τις εξής μονάδες καθαρισμού αέρα :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 μονάδες RAP-1AG-1000 2. 2 μονάδες RAP-1AG-2000 3. 2 μονάδες CA-1000V <p>Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα χημικά φίλτρα για τις μονάδες RAP-1AG-1000 ΚΑΙ RAP-1AG-2000 είναι τα εξής:</p> <p><u>Πρώτο στάδιο</u> πρόφιλτρα κλάσης F5 που να έχουν ενσωματωμένο αντι-ϊκό και αντιβακτηριδιακό φίλτρο μικροϊνών, το οποίο εξουδετερώνει παθογόνα και ιούς. Το φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υφαντές μικροϊνες και εμποτισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου με τεχνολογία ionic+. Το υλικό να είναι πιστοποιημένο εργαστηριακά για εξάλειψη του sars-con-2 σε ποσοστό 95%.</p> <p><u>Δεύτερο στάδιο</u> φίλτρανσης με χημικά φίλτρα Puracard AM Purafil inc με μορφή κόκκων διαμέτρου 3-6mm. Το φίλτρο να έχει απόδοση εξουδετέρωσης 99,5%.</p> <p><u>Τρίτο στάδιο</u> φίλτρανσης με χημικά φίλτρα Pugagrid Gridblock 1AQ: Το φίλτρο αυτό να αποτελείται από ενεργό άνθρακα με ενεργή αλουμίνα σε οξείδια μαγνησίου. Σκοπός των φίλτρων αυτών είναι η απομάκρυνση αερίων ρύπων τα οποία δημιουργούν δύσσομα αέρια. Η εξουδετέρωση των οσμών γίνεται με χημειορρόσφηση και όχι απλά απορρόφηση αυτών. Τα φίλτρα να είναι μονολιθικής μορφής και σε μορφή κόκκων και να διαθέτουν μεγάλο αριθμό κυψελών ή αγωγών διαμέσου των οποίων διέρχεται ο αέρας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις 594x594x98 • Μέγιστη παροχή αέρα 3398m³/h με πτώση πίεσης Δp =146 Pa • Να μην φράζει • Πλήρης χρησιμοποίηση του χημικού υλικού • Να είναι αυτοστηριζόμενο • Να μην υπάρχει παράκαμψη του αέρα από το φίλτρο • Το πλαίσιο των χημικών φίλτρων να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα <p>Τα κύρια χαρακτηριστικά για τις μονάδες C-1000V</p> <p><u>Πρώτο στάδιο</u> πρόφιλτρα κλάσης F5 που να έχουν ενσωματωμένο αντι-ϊκό και αντιβακτηριδιακό</p>	1

α/α	Τεχνικές προδιαγραφές	Τεμάχια
	<p>φίλτρο μικροϊνών, το οποίο εξουδετερώνει παθογόνα και ιούς. Το φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υφαντές μικροΐνες και εμποτισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου με τεχνολογία ionic+. Το υλικό να είναι πιστοποιημένο εργαστηριακά για εξάλειψη του sars-cov-2 σε ποσοστό 95%.</p> <p><u>Δεύτερο στάδιο</u> φίλτρανσης με χημικά φίλτρα Puracard AM Purafil inc με μορφή κόκκων διαμέτρου 3-6mm. Το φίλτρο να έχει απόδοση εξουδετέρωσης 99,5%.</p> <p><u>Τρίτο στάδιο</u> φίλτρανσης με χημικό μέσο Odorcarb Ultra της Purafil inc. Το φίλτρο να βρίσκεται σε μορφή κόκκων με διάμετρο 3-6mm και να αποτελεί μίγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνης. Σε αυτό το στάδιο εξουδετερώνεται πλήρως το υδρόθειο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99,5% και σε ποσοστό κατακράτησης 0,3g/cc.</p> <p><u>Τέταρτο στάδιο</u> φίλτρανσης με μετάφιλτρο μεταλλικό κλάσης F8 κατά EN 779 με ειδική φλάτζα και πάχος 5"</p>	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός προϋπολογισμός: **Εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (9.800,00€) πλέον ΦΠΑ.**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΙΒΕΑΑ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντος.
- Πιστοποιητικά, σε ισχύ, οίκου κατασκευής των φίλτρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ανάθεση της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των αναδόχων είναι τα εξής:
 - Πρωτόκολλο/α οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 - Δελτίο/α αποστολής, υπογεγραμμένο/α από το αρμόδιο άτομο του Τμήματος Προμηθειών.
 - Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
 - Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
- Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπολογίζεται κράτηση, με εφαρμογή συντελεστή 0,10%, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Οι κρατήσεις αυτές υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
- Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

5. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι δυνατό, η διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ