



Να αναρτηθεί στο Μητρώο
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2025
Α. Π. 3343

Πληροφορίες: Ν. Καραγιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 210-6597566
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:
ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
Όθωνος 3,9 Αγ. Δημήτριος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS) ΤΥΠΟΥ MODULAR

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 420/1991 (Α'153) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)» όπως ισχύει, σύμφωνα και με τα άρθρα 155 του ν.4635/2019 (Α'167) και 103 του ν. 4982/2022 (Α' 195).
2. Την απόφαση α) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό 1763/10-01-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) «Επικύρωση της εκλογής και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)» με την οποία ο Υπουργός επικύρωσε την εκλογή και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ σύμφωνα και με τα άρθρα 155 του ν.4635/2019 (Α'167) και 103 του ν. 4982/2022 (Α'195) και β) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμό 26996/03-04-2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 382) «Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).
3. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4. Τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΙΒΕΑΑ, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'08-11-1999).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». (όπου εφαρμόζεται για το ΙΙΒΕΑΑ)
6. Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 49/Α'17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
7. Την υπ' αριθ. 92422/Β9/Φ33/752/24-07-2025 / 91ΞΧ46ΝΚΠΔ-0ΕΩ Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) για το έτος 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5225793 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025» και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2025ΝΑ34600080.
8. Την υπ' αριθ. 3111/08-08-2025 / 9ΓΥ1Η-33Μ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Έγκρισης της Ένταξης στη ΣΑ ΝΑ346 του Έργου με Κωδικό 2025ΝΑ34600080 και Κωδικό ΟΠΣ 5225793.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3342-16/12/2025 – ΑΔΑ: Ρ91Μ4694Φ7-ΣΑΙ – ΑΔΑΜ: 25REQ018179572 ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης αιτήματος της προμήθειας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΑΦΜ: 095477672)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, **με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης** των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για **«προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) τύπου Modular».**

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@bioacademy.gr, με θέμα:

«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. πρωτ. 3343 Πρόσκληση».



Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **22^α Δεκεμβρίου 2025**, και ώρα **15:30**.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597384/549/566 παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60 η.η.) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «**προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) τύπου Modular**» με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα που ακολουθεί.

Οι υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Το σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) τύπου Modular πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

A	Τεχνικά χαρακτηριστικά
1	ΕΙΣΟΔΟΣ: <ul style="list-style-type: none"> Τάση [V]: 380-400-415 VAC Three-Phase +N Ανοχή τάσης [V]: 320 to 480 V σε πλήρες φορτίο, 240 to 480 V σε 50% φορτίο Ανοχή συχνότητας [Hz]: 40 – 72 Δυνατότητα υποστήριξης του φορτίου χάνοντας την μία φάση [%]: 66 Δυνατότητα υποστήριξης του φορτίου χάνοντας τις δύο φάσεις [%]: 33 Συντελεστής ισχύος THDI [%]: 1 <3%
2	BY PASS: <ul style="list-style-type: none"> Ονομαστική ισχύς [KW]: 75 Ονομαστική τάση [V]: 380-400-415 VAC Three-Phase +N Ανοχή τάσης [V]: από 180 (ρυθμιζόμενο 180-200) έως 264 (ρυθμιζόμενο 250-264) referring to Neutral Ονομαστική συχνότητα [Hz]: 50 ή 60 Υπερφόρτωση: 125% για 10 λεπτά; 150% για 1 λεπτό
3	ΕΞΟΔΟΣ: <ul style="list-style-type: none"> Ονομαστική τάση [V]: 380/400/415 VAC Three-Phase plus neutral Ονομαστική συχνότητα [Hz]: 50 ή 60 Στατική σταθερότητα [%]: ± 0,5 Δυναμική σταθερότητα EN62040-3 class performance 1 distorting load
B	Γενικά χαρακτηριστικά
1	• Ισχύς ανά Power Module [kW]: 25
2	• Ονομαστική Ισχύ Συστήματος [kW]: 75
3	• Συντελεστής Ισχύος Εξόδου [pf]: 1
4	• Σύνθεση: 2 x Power Modules 25KVA/KW
5	• Δυνατότητα αναβάθμισης ισχύος: Έως 20 Power Modules
6	• Διαστάσεις ΠxΜxΥ (mm): 600x1050x1600
7	• Βάρος[kg] (χωρίς PM/BU): 190
8	• Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1 m [dBA±2]: <63
9	• Απόδοση σε πλήρες φορτίο (σε λειτουργία double conversion): 96%
10	• Απόδοση σε 75% φορτίο (σε λειτουργία double conversion): 96%
11	• Βαθμός προστασίας: IP20 finger proof (either with cabinet doors open or close)
12	• Είσοδος καλωδίων: Rear side either top or bottom



13	<ul style="list-style-type: none"> Χρώμα: RAL 9005
14	<ul style="list-style-type: none"> Κανόνες σχεδίασης: Safety: IEC EN62040-1 EMC: IEC EN 62040-2-category C2
15	<ul style="list-style-type: none"> Μετακίνηση ερμαρίων UPS: Ροδάκια (any cabinet type is shipped without PM and BU)
Γ	Δυνατότητα επικοινωνίας
1	<p>Διαθέτει οθόνη αφής LCD 7 ιντσών, υποδοχές επικοινωνίας, κάρτες επαφών και αποκλειστικές θύρες για τεχνική εξυπηρέτηση για την διασφάλιση ελέγχου και παρακολούθησης του UPS της εγκατάστασης. Η οθόνη αφής LCD έχει ενσωματωμένα τα εξής πρωτόκολλα:</p> <ul style="list-style-type: none"> UDP για επικοινωνία με λογισμικό τερματισμού λειτουργίας HTTP και HTTPS για την παρακολούθηση της κατάστασης του UPS χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού χωρίς πρόσθετο λογισμικό. SMTP για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση UPS, συναγερμών και ημερήσια και εβδομαδιαία αναφορά. Επιπλέον, με την κάρτα δικτύου NetMan 204, το MPW μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης κτιρίων και υποδομή κέντρου δεδομένων (CDIM) με τα πρωτόκολλα: <ul style="list-style-type: none"> SNMP v1, v2 και v Modbus / TCP. Το Multi Power είναι συμβατό με τα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων των: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7, 8, 10 Hyper-V Windows Server 2016, 2012 και προηγούμενες εκδόσεις Mac OS X • Linux • VMWare ESXi Citrix XenServer και πολλά άλλα λειτουργικά συστήματα Unix.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Έως 15/03/2026.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός προϋπολογισμός: **Δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (18.950,00€) πλέον ΦΠΑ**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) / Κωδικός Έργου 2025NA34600080.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί **έως 15/03/2026**
- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
 - Πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής



2.2 Τιμολόγιο/α του προμηθευτή, το οποίο/α θα υποβάλλεται/ονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-ΠΔΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την προϋπόθεση να υπάρχει πάροχος B2G.

2.3 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων, υπολογίζεται κράτηση με εφαρμογή συντελεστή 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
4. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
5. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών δεσμεύονται ότι θα επιδιώκουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, πριν από κάθε προσφυγή στις αρμόδιες Αρχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**

