



Να αναρτηθεί στο Μητρώο
Αθήνα, 1 – 11 – 2022
Α. Π. 3460

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 210-6597548
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:
Electroklima ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ –
ΑΘ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ήλιδος 48 & Πολυγύρου 17
Αθήνα, ΤΚ 11527

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ (β) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512/31-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
4. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 49/Α'/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β'/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3457 / 1-11-2022 / ΨΞ884694Φ7-ΜΨΑ / 22REQ011517319 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης αιτήματος των υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **Electroklima ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ - ΑΘ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ. 091096583)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την «(α) προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού σε Εργαστηριακό χώρο και (β) επισκευή συστήματος κλιματισμού στο Τμήμα Πειραματοζώων στο υπόγειο του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@bioacademy.gr, με θέμα:

«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. πρωτ. 3460 / 1-11-2022 Πρόσκληση».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **Τρίτη, 8 / 11 / 2022 και ώρα 15:30.**

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597548/549/566, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

**ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: (α) η προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού σε Εργαστηριακό χώρο και (β) η επισκευή συστήματος κλιματισμού στο Τμήμα Πειραματοζώων στο υπόγειο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα που ακολουθεί.

Οι υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45331220-4 - Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

50710000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α	Τεχνικές προδιαγραφές	Κατ' αποκοπή
A. Για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου μηχανήματος τύπου καναλάτο απόδοσης 30.000btu/h Fujitsu ARXG30KMLA με συνολικό ψυκτικό δίκτυο περίπου 25m σε εργαστηριακό χώρο, απαιτείται:		
1	Τοποθέτηση εσωτερικού μηχανήματος προς την πλευρά της νέας αλουμινένιας πόρτας, κρεμαστό από το υπάρχον δοκάρι με σιδηροκατασκευή. Η αποχέτευση αυτού θα οδεύσει προς την πλευρά των πινάκων με πλαστική ευθύγραμμη σωλήνα Φ32.	1
2	Τοποθέτηση εξωτερικού μηχανήματος στο χώρο του πάρκινγκ κοντά στην εξωτερική μονάδα FUJITSU των πειραματοζώων. Η τροφοδοσία του μηχανήματος θα υπολογισθεί από τον πίνακα τροφοδοσίας των ψυγείων του χώρου με μονοφασική ασφάλεια 25 A και καλώδιο 3Χ6 mm2.	
3	Προσαρμογή στο μηχανήμα φίλτρου αναρρόφησης τύπου G3 με τελάρo πάχους 5cm για την μεγιστοποίηση της επιφάνειας φίλτρανσης.	
4	Τοποθέτηση στομίου με ρυθμιζόμενα περύγια στην έξοδο του μηχανήματος για την κατεύθυνση του αέρα προς τα πάνω.	
B. Για την επισκευή συστήματος κλιματισμού στο Τμήμα Πειραματόζωων στο υπόγειο του ΙΙΒΕΑΑ, απαιτείται:		
1	Αντικατάσταση εσωτερικού μηχανήματος εμφανούς τύπου, οροφής Hitachi RPC-3.0FSN3E συμβατό με την υπάρχουσα εξωτερική μονάδα.	
2	Πρεσάρισμα κυκλώματος με ξηρό άζωτο για την επιβεβαίωση της στεγανότητας δικτύου.	
3	Δημιουργία κενού έως τουλάχιστον τα 1000microns.	
4	Πλήρωση κυκλώματος με ψυκτικό υγρό R410a και δοκιμές λειτουργίας.	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός προϋπολογισμός: **Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (4.330,00€) πλέον Φ.Π.Α.**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:**

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
4. Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των αναδόχων είναι τα εξής:
 - 2.1 Πρωτόκολλο/α πιστοποίησης των υπηρεσιών.
 - 2.3 Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
 - 2.4 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων, υπολογίζεται κράτηση με εφαρμογή συντελεστή 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Επί της κράτησης υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επ' αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ.
4. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
5. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών δεσμεύονται ότι θα επιδιώκουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, πριν από κάθε προσφυγή στις αρμόδιες Αρχές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ**